

一般財団法人広島県環境保全公社
令和7年度
広島港出島地区廃棄物等埋立処分場受入施設
集塵設備バグフィルター交換業務
(広島市南区出島四丁目1番4号)

当初・第回変更

仕様書

実 施 設 計 承 認				
理 事 長	業務執行理事 (兼)事務局長	事務部長	次長(兼) 総務課長	事業課長
	所 長	副所長	副所長	施設課長
(事業区分)			(中)	(小)
広島港出島地区廃棄物等埋立処分事業費			修繕費	
業 務 概 要				
集塵設備バグフィルター交換業務				
1 式				

受入施設集塵設備バグフィルター交換業務仕様書

1 趣旨

この仕様書は、出島地区廃棄物等埋立処分場受入施設（以下「施設」という。）集塵設備のバグフィルター交換業務について規定するものである。

2 仕様（設置位置及び詳細は別図参照）

- (1) 処理風量 : 1, 200 m³/h (2式)
- (2) 払い落とし方式 : パルスジェット式
- (3) 成形フィルター組立品 : 120本 (×2式)
付属バグフィルター
ろ布材質 : ポリエステルスパンボンド
ろ布面積 : 630 m² (×2式)
ろ布本数 : 120本 (×2式)

3 業務内容

- (1) 既設成形フィルター120本×2式=240本撤去。
- (2) 新設成形フィルター120本×2式=240本取付。
- (3) 取付終了後、運転確認・調整。

4 その他

- (1) フィルターの仕様が確認できるものを、書面にて提出すること。
- (2) 受入業務に支障のないよう、材料及び廃品置き場を事前に発注者と確認すること。
- (3) 作業は土日とし、納期決定後、作業日程を発注者と協議し決定すること。
- (4) 交換に伴う消耗品等については、受託者の負担とする。
- (5) 撤去後の廃フィルター等は、受託者で適正に処分すること。
- (6) 業務において、この契約に定める事項に疑義が生じた場合又はこの契約に定めのない事項で必要がある場合は、発注者及び受注者が協議して定めるものとする。
この場合、協議内容は書面に記録し、発注者に報告する。