

2 水質検査の実施状況と結果

(1) 放流水 (広島市公共下水道へ放流)

採取した場所: 余水処理施設の砂ろ過処理水槽

令和7年度

項目	採取した月日 測定結果の得られた月日	(4月)	(4月)	(5月)	(5月)	(6月)	6/19	(7月)	(7月)	(8月)	(8月)	(9月)	(9月)	(10月)	(10月)	11/6	(11月)	(12月)	(12月)	(1月)	(1月)	(2月)	(2月)	(3月)	(3月)	下水道 放流基準
生活環境 項目 関係	水温 (°C)						7/11 26.8									12/9 18.1										45未満
	水素イオン濃度 (pH)						7.0									7.1										5~9
	生物化学的酸素要求量 (BOD)						1.4									0.8										600未満
	化学的酸素要求量 (COD)						5.4									4.3										—
	浮遊物質 (SS)						6									1										600未満
	窒素含有量						2.4									2.4										240未満
	磷含有量						0.014									0.013										32未満
	アンモニア性窒素						0.3									ND										—
	硝酸性窒素						1.2									1.7										—
	亜硝酸性窒素						0.07									ND										—
	アモニア性窒素・硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素						1.6									1.7										—
	n-ヘキサン抽出物質 (全量)						ND									ND										—
	n-ヘキサン抽出物質 (動植物油脂類)						ND									ND										30以下
	n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)						ND									ND										5以下
	塩化物イオン						8500									10000										—
	ヨウ素消費量						ND									ND										220未満
	フェノール類含有量						ND									ND										5以下
	銅及びその化合物						ND									ND										3以下
	亜鉛及びその化合物						0.56									0.43										2以下
	鉄及びその化合物 (溶解性)						ND									ND										10以下
	マンガン及びその化合物 (溶解性)						ND									ND										10以下
	クロム及びその化合物						ND									ND										2以下
	カドミウム及びその化合物						ND									ND										0.03以下
	シアン化合物						ND									ND										1以下
	有機磷化合物						ND									ND										1以下
	鉛及びその化合物						ND									ND										0.1以下
六価クロム化合物						ND									ND										0.2以下	
砒素及びその化合物						ND									ND										0.1以下	
水銀及びその化合物						ND									ND										0.005以下	
アルキル水銀化合物						ND									ND										検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル						ND									ND										0.003以下	
トリクロロエチレン						ND									ND										0.1以下	
テトラクロロエチレン						ND									ND										0.1以下	
ジクロロメタン						ND									ND										0.2以下	
四塩化炭素						ND									ND										0.02以下	
1, 2-ジクロロエタン						ND									ND										0.04以下	
1, 1-ジクロロエチレン						ND									ND										1以下	
シス-1, 2-ジクロロエチレン						ND									ND										0.4以下	
1, 1, 1-トリクロロエタン						ND									ND										3以下	
1, 1, 2-トリクロロエタン						ND									ND										0.06以下	
1, 3-ジクロロプロペン						ND									ND										0.02以下	
チウラム						ND									ND										0.06以下	
シマジン						ND									ND										0.03以下	
チオベンカルブ						ND									ND										0.2以下	
ベンゼン						ND									ND										0.1以下	
セレン及びその化合物						0.005									0.004										0.1以下	
ほう素及びその化合物						0.84									0.97										230以下	
ふっ素及びその化合物						0.6									0.8										15以下	
ダイオキシン類						0.005									0.00024										10以下	
1,4-ジオキサン						ND									ND										0.5以下	
有害 物質 関係	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし	放流実績なし

(注) 「ND」とは、定量限界を下回ることである。

(2) 余水(場内水質)
採取した場所: 処分場取水口

令和7年度

項目	採取した月日	4/10	4/17	5/8	5/22	6/5	6/19	7/11	7/24	8/7	8/21	9/11	9/25	10/9	10/23	11/6	11/20	12/4	12/18	1/8	1/22	2/5	2/19	3/5	3/12	下水道 放流基準		
	測定結果の得られた月日	5/12	5/12	6/5	6/5	7/7	7/7	8/8	8/8	9/8	9/8	10/8	10/8	11/7	11/7	12/9	12/9	1/9	1/9	2/9	2/9	3/9	3/9	3/26	3/26			
生活環境項目関係	水温 (°C)	17.8	20.3	22.5	26.1	23.8	27.2	32.5	32.3	31.2	33.0	31.1	29.7	26.2	25.1	17.4	16.7	12.5	12.7	9.8	7.7	7.5	10.3	11.3	14.0	45未満		
	水素イオン濃度(pH)	(mg/l)	8.9	8.8	8.3	8.9	8.8	8.1	8.6	8.7	8.3	8.8	8.9	8.3	9.3	9.0	9.3	9.0	9.1	9.0	8.9	9.0	9.1	9.3	9.3	9.2	5~9	
	生物化学的酸素要求量(BOD)	(mg/l)	2.8	3.0	1.7	1.6	1.0	1.4	1.3	1.1	2.0	2.2	0.9	1.0	1.3	1.5	1.7	0.5	0.7	1.4	1.3	2	1.5	2.2	2.5	3.9	600未満	
	化学的酸素要求量(COD)	(mg/l)	8.9	9.3	8.6	7.8	7.6	7.1	7.4	7.0	7.0	7.2	7.5	4.9	7.4	6.7	7.0	6.5	8.1	7.3	7.4	7.8	8.7	8.9	9.5	9.7	—	
	浮遊物質量(SS)	(mg/l)	5	10	4	9	9	8	7	3	2	8	3	2	2	2	8	2	11	2	4	5	7	6	18	25	600未満	
	窒素含有量	(mg/l)	4.0	3.8	4.2	4.1	3.8	3.5	3.1	2.6	2.6	2.4	1.9	1.2	1.8	1.7	1.8	1.9	2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	2.9	2.5	240未満	
	リン含有量	(mg/l)	0.026	0.030	0.019	0.02	0.018	0.015	0.014	0.015	0.019	0.016	0.014	0.021	0.016	0.018	0.018	0.019	0.02	0.018	0.022	0.025	0.032	0.033	0.033	0.032	32未満	
	溶存酸素	(mg/l)	7.8	8.7	4.8	6.7	6.3	5.9	5.0	6.4	8.1	6.3	6.5	8.7	7.2	7.0	8.5	8.6	8.6	7.7	9.4	9.3	9.6	9.2	9.4	8.7	—	
	n-ヘキサン抽出物質(全量)	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	—
	n-ヘキサン抽出物質(動植物油脂類)	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	30以下
	n-ヘキサン抽出物質(鉱油類)	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5以下
	塩化物イオン	(mg/l)	14000	14000	14000	14000	14000	13000	14000	13000	14000	13000	13000	4900	13000	14000	14000	14000	14000	14000	14000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	—
	ヨウ素消費量	(mg/l)	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.2	0.8	ND	ND	ND	ND	0.9	0.6	ND	ND	220未満	
	フェノール類含有量	(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	5以下	
	銅及びその化合物	(mg/l)	0.006	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.005	—	0.005	—	ND	—	3以下	
	亜鉛及びその化合物	(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.02	—	0.06	—	ND	—	0.01	—	ND	—	0.02	—	0.03	—	0.01	—	2以下	
	鉄及びその化合物(溶解性)	(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	10以下	
	マンガン及びその化合物(溶解性)	(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	10以下	
	クロム及びその化合物	(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	2以下	
	カルシウム	(mg/l)	1400	—	1400	—	1200	—	1400	—	1400	—	1400	—	1200	—	1300	—	1200	—	1300	—	1200	—	1300	—	—	
	有害物質関係	カドミウム及びその化合物	(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.03以下
		シアン化合物	(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	1以下
		有機リン化合物	(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	1以下
		鉛及びその化合物	(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.1以下
		六価クロム化合物	(mg/l)	0.03	—	0.04	—	0.03	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.02	—	0.03	—	0.2以下
砒素及びその化合物		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.1以下	
水銀及びその化合物		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.005以下	
アルキル水銀化合物		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	検出されないこと	
ポリ塩化ビフェニル		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.003以下	
トリクロロエチレン		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.1以下	
テトラクロロエチレン		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.1以下	
ジクロロメタン		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.2以下	
四塩化炭素		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.02以下	
1, 2-ジクロロエタン		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.04以下	
1, 1-ジクロロエチレン		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	1以下	
シス-1, 2-ジクロロエチレン		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.4以下	
1, 1, 1-トリクロロエタン		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	3以下	
1, 1, 2-トリクロロエタン		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.06以下	
1, 3-ジクロロプロペン		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.02以下	
チウラム		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.06以下	
シマジン		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.03以下	
チオベンカルブ		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.2以下	
ベンゼン		(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.1以下	
セレン及びその化合物		(mg/l)	0.009	—	0.009	—	0.009	—	0.008	—	0.007	—	0.010	—	0.007	—	0.005	—	0.004	—	0.007	—	0.008	—	0.008	—	0.1以下	
ほう素及びその化合物		(mg/l)	1.2	—	1.2	—	1.3	—	1.7	—	1.8	—	1.8	—	1.9	—	1.9	—	1.9	—	2.0	—	2.0	—	2	—	230以下	
ふっ素及びその化合物	(mg/l)	1.1	—	1.2	—	1.3	—	1.2	—	1.4	—	1.5	—	1.6	—	1.6	—	1.6	—	1.5	—	1.5	—	1.3	—	15以下		
ダイオキシン類	(pg-TEQ/l)	—	—	—	—	—	—	0.00011	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10以下		
クロロエチレン	(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—		
1,2-ジクロロエチレン	(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	—		
1,4-ジオキサン	(mg/l)	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	ND	—	0.5以下		

(注) 「ND」とは、定量限界を下回ることである。

(3) 周辺水域の水（電気伝導率及び塩化物イオン）
採取した場所：処分場周辺海域（a, b, c）及び周縁地下水（A）

令和7年度

Table with 15 columns: 項目, 採取した月日, 4/10, 5/8, 6/5, 7/11, 8/7, 9/11, 10/9, 11/6, 12/4, 1/8, 2/5, 3/5, 環境基準. Rows include No. a, No. b, No. c, and No. A for various parameters like 塩化物イオン and 電気伝導率.

(4) 周辺水域の水（環境基準項目及び地下水等検査項目）
採取した場所：処分場周辺海域（a, b, c）及び周縁地下水（A）

令和7年度

Table with 11 columns: 調査項目\調査地点, No. a, No. b, No. c, No. A, 環境基準. Rows include 水温, 塩化物イオン, 電気伝導率, カドミウム及びその化合物, シアン化合物, 鉛及びその化合物, 六価クロム化合物, 砒素及びその化合物, 水銀及びその化合物, アルキル水銀化合物, ポリ塩化ビフェニル, トリクロロエチレン, テトラクロロエチレン, ジクロロメタン, 四塩化炭素, クロロエチレン, 1,2-ジクロロエタン, 1,1-ジクロロエチレン, シス-1,2-ジクロロエチレン, 1,2-ジクロロエチレン, 1,1,1-トリクロロエタン, 1,1,2-トリクロロエタン, 1,3-ジクロロプロペン, チウラム, シマジン, チオベンカルブ, ベンゼン, セレン及びその化合物, 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素, ふっ素及びその化合物, ほう素及びその化合物, ダイオキシン類, 1,4-ジオキサン.

(注) 1. 「ND」とは、定量限界を下回ることである。

2. ほう素及びふっ素は海水中に高濃度で含まれており、海近くの地下水に高濃度で検出されることがある。
出島地区においても一般的な河川に比べ、ほう素及びふっ素濃度が高く、海水の影響を受けていると考えられるため、環境基準値については()表記とした。

●管理型処分場

3 周辺水域の水質の悪化が認められた場合に講じた措置

- (1) 措置を講じた年月日
(2) 措置の内容
※水質悪化は認められていないため、該当なし。

4 残余の埋立容量
1, 173, 000m3（令和7年3月31日現在）

5 施設の点検状況

(1) 点検を行った年月日

Table with 13 columns: 施設名称, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月, 1月, 2月, 3月. Rows include 遮水工 (護岸遮水シート) and 余水処理施設【職員点検日】.

(2) 機能低下または破損のおそれ若しくは機能の異常が認められた場合

Table with 2 columns: 措置を講じた年月日及び措置内容, 機能低下が認められないため、該当なし。

6 展開検査の状況

(1) 実施回数

Table with 13 columns: 実施月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月, 1月, 2月, 3月. Row: 実施回数.

(2) 処分を承諾した廃棄物以外の付着又は混入が認められた年月日

Table with 13 columns: 該当月, 4月, 5月, 6月, 7月, 8月, 9月, 10月, 11月, 12月, 1月, 2月, 3月. Row: 該当日.

※処分を承諾した廃棄物以外の付着又は混入が認められた場合は、すべて持ち帰りとなります。

水質調査地点

