

					実 施 設 計 承 認		
一般財団法人広島県環境保全公社 令和 8 年度 広島港出島地区廃棄物等埋立処分場受入施設 排気ファンフィルター交換業務 (広島市南区出島四丁目 1 番 4 号) 当初・第回変更 仕様書	理 事 長	業務執行理事 (兼)事務局長	事務部長	次長(兼) 総務課長	事業課長	課 員	
		所 長	副所長	副所長	施設課長	課 員	設計者
	(事業区分) 広島港出島地区廃棄物等埋立処分事業費				(中) 修繕費	(小)	
	業 務 概 要						
排気ファンフィルター交換業務 1 式							

受入施設排気ファンフィルター交換業務内訳書

出島処分場

品 名 ・ 仕 様	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1. フィルター					
ケミカルフィルター (金属枠なし活性炭のみ)	式	1			152枚分 約540kg
プレフィルター 582×600 (重量法70%以上)	枚	16			
プレフィルター 277×600 (重量法70%以上)	枚	6			
2. 活性炭充填工費 (養生費等含む)	式	1			
3. 取替工費 (荷揚げ下ろし・養生費等含む)	式	1			
4. 4 t ユニーク車 (燃料費含)	台	2			
5. 既設ケミカルフィルター分解作業費	式	1			
6. 廃フィルター処分費	式	1			
7. 諸経費	式	1			
小 計					
消 費 税	%	10			
合 計					

受入施設排気ファンフィルター交換業務仕様書

1 趣旨

この仕様書は、出島地区廃棄物等埋立処分場受入施設（以下「施設」という。）天井内の排気ファンに取付けられた 12 基のフィルターユニットのうち、昨年度未交換のプレフィルター（集塵）及びケミカルフィルター（活性炭）6 基の交換業務について規定するものである。

2 対象となるフィルターユニット

- (1) FU-A : 6,450 m³/h
プレフィルター（重量法 70%以上）＋ケミカルフィルター（活性炭） 2 基
- (2) FU-B : 7,930 m³/h
プレフィルター（重量法 70%以上）＋ケミカルフィルター（活性炭） 2 基
- (3) FU-C : 15,870 m³/h
プレフィルター（重量法 70%以上）＋ケミカルフィルター（活性炭） 2 基
（寸法、枚数等詳細は図面による。）

3 業務内容

- (1) 図面に示す、対象のフィルターユニットの点検口より各フィルターの交換を行う。
- (2) 既設ケミカルフィルターは枠ごと廃棄し、昨年度保管しておいた金属枠に新設ケミカル（活性炭）を充填する。
- (3) 交換に伴う消耗品等については、受託者の負担とする。
- (4) 撤去後の廃フィルターは、受託者で適正に処分すること。
- (5) 交換後、排気ファンを運転し、正常な状況であることを発注者と共に確認すること。
- (6) 交換作業及び運転等について、問題が生じた場合は、その内容を発注者に報告し別途協議する。

4 その他

- (1) フィルターの仕様が確認できるものを書面にて提出すること。
- (2) 天井内の作業となるため、粉塵対策の養生を確実に行うこと。
- (3) フィルターの搬入・搬出は、発注者の指示のもと外部搬入口より安全に注意して行うこと。
- (4) 作業日程は、受入業務に支障のないよう、発注者と協議して決定すること。
- (5) 業務完了後は、報告書を作成しすみやかに提出するものとする。